



Vitale infrastructuur:

Aandachtspunten bij langdurige stroomuitval

Ton Hartevelde, Essent Netwerk

Gerke Spaling, Hulpverleningsdienst Regio Twente

Achtergrond

- Haaksbergen en omgeving wordt gevoed door twee hoogspanningscircuits ("zwart" en "wit")
- Beide circuits hangen in dezelfde hoogspanningsmasten

Stroomstoring Haaksbergen 2005

- Vrijdag 25 november
 - 12.00 Meldingen van hevige sneeuwval
 - 13.01 Kortsluiting in "witte" circuit
 - 13.48 Ook "zwarte" circuit buiten bedrijf
 - 15.20 GRIP 2, 16.35 GRIP 3
- Zondag 27 november
 - 04.45 50% van de aansluitingen is voorzien van noodstroom
 - 18.00 92% van de aansluitingen is voorzien van noodstroom
- Maandag 28 november
 - 04.53 Reguliere stroomvoorziening hersteld
 - 9.00 afschaling naar routine



Stroomstoring Haaksbergen 2007

Donderdag 29 maart 2007

- 15.45 vaart een ponton met kraan in het Twentekanaal tegen de draden van het hoogspanningscircuit dat het Twentekanaal kruist
- 16.30 Opschaling naar GRIP 2
- 17.00 Opschaling naar GRIP 3
- 23.36 herstel stroomvoorziening

Wat was hetzelfde

- Initiële onduidelijkheid
- De stroomstoring van 2007 was qua omvang en impact gelijk aan die van 2005
- Veerkracht bevolking

Wat was anders

- Gemeente had duidelijke prioriteitsstelling
- Strakkere meldingsstructuur vanaf alarmering
- Wederzijdse bekendheid met organisaties
- De juiste personen op de juiste plek
- Wederzijdse verwachtingen beter afgestemd
- Aandacht voor het incident

Aandachtspunten

- GRIP
- Relatie BT – OT
- Teambezettingen en competenties
- Voorlichting