

Concept 5 september 2011

Besluit van

houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2011, nr. 2011, CZW;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 120 van de Woningwet, op richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Statens inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220) en op verordening nr. 305/2011/EU van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L88);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2011, nr. , CZW;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 - a. De definitie van ‘bedgebied’ komt te luiden: **bedgebied**: verblijfsgebied met een of meer bedruimten.
 - b. De definitie van ‘bedruimte’ komt te luiden: **bedruimte**: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte.
 - c. De definitie van ‘brandgevaarlijke stof’ komt te luiden: **brandgevaarlijke stof**: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf.
 - d. De definitie van ‘gebruiksgebied’ komt te luiden: **gebruiksgebied**: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte,

technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is.

- e. Na de definitie van ‘belastingscombinatie’ wordt een definitie ingevoegd, luidende: **beschermd subbrandcompartiment**: gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen brand en rook dan een subbrandcompartiment;.
2. In het derde lid wordt na de definitie van ‘lichte industriefunctie’ een definitie ingevoegd, luidende: **logiesfunctie met 24-uurs bewaking**: logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig is in het logiesgebouw, op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100 m vanaf de toegang van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsinstallatie;.

B

Artikel 1.10 komt te luiden:

Artikel 1.10 Implementatie richtlijn bouwproducten en verordening bouwproducten

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de implementatie van de richtlijn bouwproducten en de verordening bouwproducten.

C

Artikel 1.12 komt te luiden:

Artikel 1.12 Verbouw

1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat betreft de voorschriften van de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven.
2. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is wat betreft de voorschriften van hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.

D

Artikel 1.26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde tot en met zesde lid worden vernummerd tot vijfde tot en met achtste lid.
2. Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
 - b. het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.
 4. In afwijking van het eerste lid wordt de sloopmelding op een vanwege het bevoegd gezag aan te geven tijdstip gedaan indien het slopen naar het oordeel van het bevoegd gezag onverwijld dient plaats te vinden.
3. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
 5. In afwijking van het eerste lid wordt de sloopmelding ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden gedaan indien:

- a. die sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en handhaving van de termijn, bedoeld in het eerste lid, tot onnodige leegstand van de woning of het gebouw zou leiden of het gebruiksgenot van de woning of het gebouw ernstig zou belemmeren;
 - b. die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woning of bijgebouw, voor zover die woning of dat bijgebouw niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt.
4. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
- a. In onderdeel g wordt "een grote trillingssterkte veroorzaakt" vervangen door: een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de Meet-en beoordelingsrichtlijn deel B "hinder voor personen in gebouwen" 2006;
 - b. In onderdeel h wordt 'sloopwerkzaamheden, en' vervangen door: sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbepemming van die stoffen;
 - c. De punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door eenpuntkomma.
 - d. Na onderdeel i wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 - j. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.
5. In het zevende lid (nieuw) en achtste lid (nieuw) wordt 'vierde lid' vervangen door: zesde lid.

E

Artikel 1.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt 'ten minste op de dag van' vervangen door: uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 4. Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1.26 heeft uitgevoerd binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbepemming van die stoffen.

F
Tabel 2.91 komt te luiden:
Tabel 2.91

gebruiksfunctie	leden van toepassing															grens- waarden				
	ligging							omvang beschermd subbrandcompartiment							wbbo en rookdoorgang		verbouw	tijdelijke bouw	omvang beschermd subbrandcompartiment	
artikel	2.92							2.93							2.94			2.95	2.96	2.93
lid	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	*	*	1
1 Woonfunctie																		*	*	1
a voor zorg met een g.o. > 500 m ²	1	2	3	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	3	*	*	100
b andere woonfunctie	1	2	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	*	*	500
2 Bijeenkomstfunctie																		*	*	200
a voor kinderopvang met bedgebied	1	2	3	-	5	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	2	3	*	*	200
b andere bijeenkomstfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
3 Celfunctie	1	2	3	-	-	6	-	1	-	-	4	-	-	-	1	2	3	*	*	500
4 Gezondheidszorgfunctie																		*	*	-
a met bedgebied	1	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	5	6	-	1	2	3	*	*	-
b andere gezondheidszorgfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
5 Industriefunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
6 Kantoorfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
7 Logiesfunctie	1	2	3	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	7	1	2	3	*	*	500
8 Onderwijsfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
9 Sportfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
10 Winkelfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
11 Overige gebruiksfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	*	*	-
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde																		-	-	-
a wegtunnel met een tunnellenge van meer dan 250 m	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
b ander bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G
Aan artikel 2.92 worden vier leden toegevoegd, luidende:

4. Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
5. Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
6. Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
7. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

H
Artikel 2.93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip 'subbrandcompartiment' wordt telkens vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.
2. Het zevende lid komt te luiden:
 7. Een logiesverblijf is zowel een afzonderlijk subbrandcompartiment als een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.

I
In artikel 2.94, tweede lid, wordt 'subbrandcompartiment' telkens vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.

J

Tabel 2.97 komt te luiden:

Tabel 2.97

gebruiksfunctie	leden van toepassing																					grenswaarden	
	ligging							omvang beschermd subbrandcompartiment							wtrd en wdbbo			omvang beschermd subbrandcompartiment					
artikel	2.98							2.99							2.100			2.99					
lid	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3			
1 Woonfunctie																							
a voor zorg met een g.o. > 1000 m ²	1	2	3	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-			200			
b andere woonfunctie	1	2	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-			1000			
2 Bijeenkomstfunctie																							
a voor kinderopvang met bedgebied	1	2	3	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-			-			
b andere bijeenkomstfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
3 Celfunctie	1	2	3	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	-	1	2	3			-			
4 Gezondheidszorgfunctie																							
a met bedgebied	1	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	5	6	-	1	2	3			-			
b andere gezondheidszorgfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
5 Industriefunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
6 Kantoorfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
7 Logiesfunctie	1	2	3	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	7	1	2	-			1000			
8 Onderwijsfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
9 Sportfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
10 Winkelfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
11 Overige gebruiksfunctie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde																							
a wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-			
b ander bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			

K

Artikel 2.98 komt te luiden:

Artikel 2.98 Ligging

1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of ruimten waardoor een beschermde route voert.
2. Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint.
3. In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment liggen indien:
 - a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 2.76 stelt aan constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor een beschermde route voert, en
 - b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde route voert.
4. Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
5. Een bedruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
6. Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.
7. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

L

Artikel 2.99 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het begrip 'subbrandcompartiment' wordt telkens vervangen door: beschermd subbrandcompartiment.
2. Het zevende lid komt te luiden:
 7. Een logiesverblijf is zowel een afzonderlijk subbrandcompartiment als een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.

Q

In artikel 2.107, vierde lid, wordt ‘ten hoogste 3.500 MJ.’ vervangen door: ten hoogste 3.500 MJ. Dit geldt niet voor een trappenhuis als bedoeld in artikel 2.104, vierde lid.

R

Tabel 2.111 komt te luiden:

Tabel 2.111

gebruiksfunctie	leden van toepassing																		Grenswaarden										
	vluchtroute							beschermde route		extra beschermde vluchtroute			veiligheidsvluchtroute		tweede vluchtroute			Inrichting vluchtroute			capaciteit van een vluchtroute			vluchtroute		breedte	hoogte		
artikel lid	2.112							2.113		2.114			2.115		2.116			2.117			2.118			2.112		2.117			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	4	
1 Woonfunctie	1	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	3	1	2	3	4	-	6	-	-	-	45	0,5	1,7
2 Bijeenkomstfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	60	0,5	1,7
3 Celfunctie	-	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
4 Gezondheidszorgfunctie																													
a met bedgebied	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	-	75	0,5	1,7
b andere gezondheidszorgfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
5 Industriefunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
6 Kantoorfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
7 Logiesfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
8 Onderwijsfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	60	0,5	1,7
9 Sportfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
10 Winkelfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
11 Overige gebruiksfunctie	1	2	-	4	-	6	-	-	2	-	2	3	-	2	1	2	3	1	2	3	4	-	6	1	2	-	75	0,5	1,7
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde																													
a wegtunnel met een tunnellingte van meer dan 250 m	1	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	6	-	-	3	-	0,7	1,9
b ander bouwwerk geen gebouw zijnde	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	-	-

S

Artikel 2.112 wordt als volgt gewijzigd:

- Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot vijfde tot en met zevende lid, vervalt het vijfde lid.
- In het zesde lid (nieuw) wordt ‘150 personen’ vervangen door: 225 personen.

T

In artikel 2.113, tweede lid, wordt ‘37 personen’ vervangen door: 60 personen.

U

In artikel 2.114, tweede lid, wordt ‘ten minste 37 en ten hoogste 150 personen’ vervangen door: ten minste 60 en ten hoogste 225 personen.

V

In artikel 2.115, tweede lid, wordt ‘150 personen’ vervangen door: 225 personen.

W

Artikel 2.118 komt te luiden:

Artikel 2.118 Capaciteit van een vluchtroute

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de capaciteit van een vluchtroute.

X

Na artikel 2.133 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.133a Verbouw

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 2.133 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in het krachtens dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Y

In artikel 3.58 wordt ‘een kooktoestel met’ vervangen door: een kooktoestel of een warmwatertoestel met open verbranding met.

Z

Tabel 4.21 komt te luiden:

Tabel 4.21

gebruiksfunctie	leden van toepassing															grenswaarden																																								
	vrije doorgang		vrije doorgang				aanwezigheid toegankelijkheidssector				integraal toegankelijke toilet- en badruimte				bereikbaarheid toegankelijkheidssector			hoogteverschillen			afmetingen liftkooi			verbouw			vrije doorgang		toegankelijkheidssector	integraal toegankelijke toilet- en badruimte																										
artikel	4.22	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.24	4.24	4.24	4.24	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.26	4.26	4.26	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.28	4.28	4.28	4.29	4.22 en 4.23	4.24	4.25																										
lid	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	*	1	3	2																								
1	Woonfunctie																																																							
a	woonwagen																																																							
b	voor zorg met een g.o. > 500 m ²																																																							
c	andere woonfunctie																																																							
2	Bijeenkomstfunctie																																																							
a	voor alcoholgebruik																																																							
b	andere bijeenkomstfunctie																																																							
3	Celfunctie																																																							
4	Gezondheidszorgfunctie																																																							
5	Industriefunctie																																																							
a	lichte industriefunctie																																																							
b	andere industriefunctie																																																							
6	Kantoorfunctie																																																							
7	Logiesfunctie																																																							
a	in een logiesgebouw																																																							
b	andere logiesfunctie																																																							
8	Onderwijsfunctie																																																							
9	Sportfunctie																																																							
10	Winkelfunctie																																																							
11	Overige gebruiksfunctie																																																							
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde																																																							

AA

Artikel 4.31, tweede lid, komt te luiden:

- In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn, indien de vloeroppervlakte van de bergruimte ten minste 1,5 m² per woonfunctie bedraagt.

BB

Na artikel 5.9 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5.10 Verbouw

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 5.9 niet van toepassing.

CC

Tabel 6.19 komt te luiden:

Gebruiksfunctie	Leden van toepassing														
	Brandmeldinstallatie													rookmelders	
	Artikel 6.20													6.21	
	lid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5
1 Woonfunctie															
a voor zorg		1	2	3	4	-	6	7	8	-	1	-	-	-	-
b voor kamergewijze verhuur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
c andere woonfunctie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2 Bijeenkomstfunctie															
a voor het aanschouwen van sport		-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar		1	2	3	-	5	6	7	8	9	-	-	-	4	-
c andere bijeenkomstfunctie		1	2	-	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
3 Celfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
4 Gezondheidszorgfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
5 Industriefunctie															
a lichte industriefunctie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b andere industriefunctie		1	2	-	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
6 Kantoorfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
7 Logiesfunctie															
a in een logiesgebouw		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	4	-	-
b andere logiesfunctie		1	2	3	-	-	6	7	8	-	-	-	4	5	-
8 Onderwijsfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
9 Sportfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
10 Winkelfunctie		1	2	3	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
11 Overige gebruiksfunctie															
a voor het stallen van motorvoertuigen		1	2	-	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
b voor het personenvervoer		1	2	-	-	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-
c andere overige gebruiksfunctie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DD

Artikel 6.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende tot en met tiende lid tot zesde tot en met negende lid.
2. In het zevende lid (nieuw) wordt 'zevende lid' vervangen door: zesde lid.

EE

Artikel 6.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt 'zevende lid' vervangen door: zesde lid.
2. In het vijfde lid wordt 'achtste lid' vervangen door: zevende lid.

FF

Artikel 6.25, derde lid, komt te luiden:

3. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen.

GG

Tabel 6.27 komt te luiden:

gebruiksfunctie	leden van toepassing												grens waarden													
	brandslanghaspels				droge blusleidingen				bluswatervoorziening		blustoestellen		automatische brandblusinstallat en rookbeheersingssysteem		aanduiding blusmiddelen	tijdelijke bouw	brandslanghaspels									
artikel	6.28				6.29				6.30		6.31		6.32		6.33	6.34	6.28									
lid	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	*	*	2		
1 Woonfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
a voor zorg met een g.o. > 500 m ²	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
b kamergewijze verhuur	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	2	-	-	4	1	2	*	*	-	
c andere woonfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	-	-	-	-	-	1	2	-	*	-	
2 Bijeenkomstfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
a voor kinderopvang	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
b andere bijeenkomstfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	500	
3 Celfunctie	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
4 Gezondheidszorgfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
a met bedgebied	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
b ander gezondheidszorgfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	500	
5 Industriefunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
a lichte industriefunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
b andere industriefunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	1000	
6 Kantoorfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	500	
7 Logiesfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
a in een logiesgebouw	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
b andere logiesfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	-	-	-	-	4	1	2	-	*	500	
8 Onderwijsfunctie	1	-	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
9 Sportfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	500	
10 Winkelfunctie	-	2	3	4	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	500	
11 Overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	1	-	3	4	1	-	-	-	4	1	2	*	*	-	
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	4	-	-	4	1	2	*	*	-
a wegtunnel met een tennellengte van meer dan 250 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	4	-	-	4	1	2	*	*	-
b ander bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	1	2	*	*	-	

HH

Aan artikel 6.30, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

II

In artikel 6.32 vervalt het eerste lid onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.

JJ

Tabel 7.1 komt te luiden:

Tabel 7.1

gebruiksfunctie	leden van toepassing																				
	verbod op roken en open vuur		vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel			aankleding			brandveiligheid inrichtingselementen		brandgevaarlijke stoffen		brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen		opslag in stookruimte		veilig gebruik verbrandingstoestel		restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand		
artikel	7.2		7.3			7.4			7.5		7.6		7.7		7.8		7.9		7.10		
lid	1	2	*	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	*	1	2	*
1 Woonfunctie	1	-	*	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	*	1	2	*
2 Logiesfunctie																					
a in een logiesgebouw	1	2	*	1	2	3	4	-	6	1	2	-	1	2	3	4	5	1	2	3	*
b andere logiesfunctie	1	2	*	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	*	1	2	*
Alle hier niet boven genoemde gebruiksfuncties	1	2	*	1	2	3	4	-	6	1	2	-	1	2	3	4	5	1	2	3	*

KK

Tabel 7.11 komt te luiden:

Tabel 7.11

gebruiksfunctie	leden van toepassing																	
	deuren in vluchtroutes				opstelling zitplaatsen en verdere inrichting			gangpaden		beperking van gevaar voor letsel		restrisico veilig vluchten bij brand						
artikel	7.12				7.13			7.14		7.15		7.16						
lid	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	*		
1 Woonfunctie																		
a woonfunctie voor zorg	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	-	*		
b andere woonfunctie	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	-	*		
2 Bijeenkomstfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
3 Celfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
4 Gezondheidszorgfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
5 Industriefunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
6 Kantoorfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
7 Logiesfunctie																		
a in een logiesgebouw	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	5	*
b andere logiesfunctie	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
8 Onderwijsfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
9 Sportfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
10 Winkelfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
11 Overige gebruiksfunctie	1	2	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde																		
a wegtunnel met een tunnellengete van meer dan 250 m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
b ander bouwwerk geen gebouw zijnde	1	-	-	-	1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	-	*	

LL

In het tweede lid van artikel 7.17 vervalt: en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

MM

Artikel 7.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt na "120 µg/m³" toegevoegd:, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16.000-2.
2. Het derde lid vervalt.

NN

In het tweede lid van artikel 8.1 vervalt: en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

OO

In het eerste lid van artikel 8.4 wordt "in een verblijfsruimte" vervangen door: op de gevel.

PP

Het derde lid van artikel 8.5 vervalt.

QQ

In artikel 8.6 wordt 'sloopterrein' vervangen door: bouw- of sloopterrein.

RR

Artikel 9.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
 1. Zolang het aantal personen dat in een bouwwerk of een gedeelte daarvan aanwezig is niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit toegestane aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte daarvan blijven de artikelen 1.2, eerste lid, 2.118 en 6.25, derde lid, buiten toepassing.
2. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid, wordt een lid ingevoegd luidende:
 2. Zolang de indeling van een bouwwerk of een gedeelte daarvan niet verandert en het aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit toegestane aantal personen blijft op dat bouwwerk of gedeelte artikel 6.3 buiten toepassing indien dat bouwwerk of dat gedeelte daarvan voldoet aan de artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
3. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
 - a. '2014' wordt vervangen door: 2015.
 - b. De artikelen "6.20, zesde en zevende lid" en "6.32, eerste tot en met derde lid" worden vervangen door: de artikelen 6.20, zesde lid, respectievelijk 6.32, eerste en tweede lid.

SS

Bijlage I komt te luiden:

Bijlage I

	Gebruiksoppervlakte		Doornemding volgens NEN 2535	
	Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]	Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid	
	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau		Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	
1	Woonfunctie			
	a Woonfunctie voor zorg			
	1 Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	- -	Gedeeltelijk	- -
	2 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	- -	Volledig	- -
	3 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	- -	Gedeeltelijk	ja ja
	4 Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	- -	Volledig	- -
	5 Groepszorgwoning voor zorg op afroep	- -	Volledig	- -
	6 Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	- -	Volledig	ja ja
	7 Andere woonfunctie voor zorg	- -	-	- -
	b Andere woonfunctie	- -	-	- -
2	Bijeenkomstfunctie			
	a voor het aanschouwen en van sport	- -	-	- -
	b kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200 -	Volledig	- -
		- 1,5	Volledig	ja ja
	c Andere bijeenkomstfunctie	- 5	Gedeeltelijk	- ja
		- 50	Volledig	- ja
		500 -	Net-automatisch	- -
		1000 -	Gedeeltelijk	- ja
		5000 -	Volledig	- ja
3	Celfunctie	- -	Volledig	ja ja
4	Gezondheidszorgfunctie			
	a gezondheidszorgfunctie met bedgebied	- -	Volledig	ja ja
	b andere gezondheidszorgfunctie	- 20	Net-automatisch	ja ja
		- 50	Gedeeltelijk	- ja
		- 4,1	Net-automatisch	- -
		250 1,5	Net-automatisch	- -
		500 -	Net-automatisch	- -
5	Industriefunctie			
	a lichte industriefunctie	- -	-	- -
	b andere industriefunctie	- 20	Net-automatisch	- -
		750 4,1	Net-automatisch	- -
		1500 1,5	Net-automatisch	- -
		2500 -	Net-automatisch	- -
6	Kantoorfunctie			
		- 20	Net-automatisch	- -
		- 50	Gedeeltelijk	- ja
		500 4,1	Net-automatisch	- -
		750 1,5	Net-automatisch	- -
		1500 -	Net-automatisch	- -
7	Logiesfunctie			
	a logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw	- -	-	- -
	b logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking	250 -	Volledig	- ja
	c andere logiesfunctie	- 1,5	Volledig	ja ja
8	Onderwijsfunctie			
		- 4,1	Net-automatisch	- -
		- 50	Gedeeltelijk	- ja
		250 1,5	Net-automatisch	- -
		500 -	Net-automatisch	- -
9	Sportfunctie			
		- 4,1	Net-automatisch	- -
		- 50	Gedeeltelijk	- ja
		500 1,5	Net-automatisch	- -
		1000 -	Net-automatisch	- -
10	Winkelfunctie			
		- 4,1	Net-automatisch	- -
		- 50	Volledig	- ja
		500 1,5	Net-automatisch	- -
		1000 -	Net-automatisch	- -
		5000 13	Gedeeltelijk	- ja
		10000 -	Gedeeltelijk	- ja
		10000 13	Volledig	- ja
11	Overige gebruiksfunctie			
	a Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	- 1,5	Net-automatisch	- -
		1000 -	Volledig	- -
		2500 -	Volledig	- ja
	b Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	- 1,5	Net-automatisch	- -
		- 13	Gedeeltelijk	- -
		1000 -	Net-automatisch	- -
		2500 -	Gedeeltelijk	- ja
	c Andere overige gebruiksfunctie	- -	-	- -
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde	- -	-	- -

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nota van toelichting

I Algemeen

1. Inleiding

Met dit wijzigingsbesluit op het Bouwbesluit 2012 worden enkele onbedoelde effecten en inhoudelijke inconsistenties als gevolg van de vereenvoudiging van de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 weggenomen.

Na toezending van het ontwerp Bouwbesluit 2012 aan beide kamers der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/2011,32 757, nr 1) en het daaropvolgende Algemeen overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is gebleken dat het besluit bij de (sub-) brandcompartimentering en ontluchten tot ongewenste verzwaring van eisen zou leiden.

Om die reden is in dit besluit de systematiek en het niveau van eisen voor de onderwerpen (sub-)brandcompartimentering en ontluchten bij nieuwbouw en bestaande bouw zodanig in overstemming gebracht met de eisen in het Bouwbesluit 2003 dat de invoering van het Bouwbesluit 2012 op deze onderdelen niet tot extra kosten zal leiden. Ook zijn in dit besluit een aantal wijzigingen op het gebied van het uitvoeren van sloopwerkzaamheden opgenomen. Voorts zijn in dit besluit enkele kleinere correcties en vereenvoudigingen opgenomen.

Dit wijzigingsbesluit zal tegelijk met het Bouwbesluit 2012, naar verwachting 1 januari 2012, in werking treden.

2. Notificatie

Het ontwerpbesluit is op xxxx2011 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienummer 2011/ xxxx/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). De meeste bepalingen van dit besluit bevatten mogelijk technische voorschriften in de zin van deze richtlijn (notificatierichtlijn). Deze bepalingen zijn verenigbaar met het vrije verkeer van goederen; zij zijn evenredig en waar nodig voorzien van een gelijkwaardigheidsbepaling met het oog op de wederzijdse erkenning (zie artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012).

Reactie Commissie PM.

Melding aan het Secretariaat van de Wereldhandelsorganisatie ingevolge artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) heeft niet plaatsgevonden nu in casu geen sprake is van significante gevolgen voor de handel.

3. Gevolgde procedure en inspraak

Het conceptbesluit is aan een groot aantal betrokken organisaties voorgelegd.

Ook is het concept voorgelegd aan het Overlegplatform Bouwregelgeving.

Waar nodig is het besluit naar aanleiding van de ontvangen reacties aangepast.

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Pm

4. Toetsing administratieve lasten

Dit ontwerpbesluit is niet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Het besluit bevat geen aanscherping van reeds bestaande of nieuwe eisen, zodat geen sprake is van nieuwe of extra administratieve lasten.

5. Bedrijfs- en milieueffectentoets

Dit wijzigingsbesluit bevat met name correcties en wijzigingen gericht op het voorkomen van onbedoelde effecten bij de invoering van het Bouwbesluit 2012. Om die reden zijn er bij de totstandkoming van dit besluit geen aanvullend onderzoek gedaan. Zie voor de bedrijfs-en milieueffecten onderdeel 14 van het algemeen deel van de toelichting op het Bouwbesluit 2012

6. Voorlichting en kennisoverdracht

Deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 zal betrokken worden in de voorlichtingsactiviteiten omtrent het Bouwbesluit 2012. Zie voor deze voorlichtingsactiviteiten onderdeel 17 van het algemeen deel van de toelichting op het Bouwbesluit 2012. Voorts wordt opgemerkt dat op www.rijksoverheid.nl/BZK/bouwregelgeving behalve een doorlopende tekst van het Bouwbesluit 2012 ook een geïntegreerde versie van de toelichting zal worden gepubliceerd. In deze geïntegreerde toelichting zijn per artikel ook de wijzigingen van dit besluit verwerkt.

II Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

Bedgebied en bedruimte:

De aangepaste definitie van bedgebied, verblijfsgebied met een of meer bedruimten, is beter dan de eerdere definitie, verblijfsgebied bestemd voor een of meer bedden, toegesneden op de situatie dat in dit gebied een of meer bedruimten aanwezig zijn. In een bedgebied ligt ten minste één bedruimte, maar er mogen daarnaast ook andere verblijfsruimten liggen.

Met de nieuwe definitie van bedruimte, verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van een bedgebonden patiënten in die ruimte, wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat het bij een bedruimte niet gaat om bijvoorbeeld een ruimte voor de opslag van bedden en ook niet om een ruimte met een rustbed voor een middagslaapje, of een behandel- of operatieruimte in een ziekenhuis. Een bedruimte betreft louter een ruimte met een of meer bedden waarin kan worden geslapen, zoals een slaapruiimte in een crèche, een hotelkamer of een verpleegruimte in een ziekenhuis.

Brandgevaarlijke stof

De begripsomschrijving is verduidelijkt. Er nu ook aangegeven dat het gaat om stoffen in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf. Zie voor een toelichting op het begrip ADR-klasse de toelichting op artikel 1.1 Bouwbesluit 2012.

Gebruiksgebied

Met de beperkte aanpassing van de definitie van gebruiksgebied is deze beter toegesneden op de functie die dit gebied binnen de voorschriften van dit besluit uitoefent. Het gaat in de nieuwe definitie niet meer om (op dezelfde bouwlaag gelegen) aangrenzende ruimten die niet door een dragende of brandwerende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden, maar om (op dezelfde bouwlaag gelegen) ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden. Door deze aanpassing is bijvoorbeeld niet elk beschermd subbrandcompartiment meer een eigen gebruiksgebied, want een gebruiksgebied omvat een aantal ruimten die binnen de contouren van dat gebied liggen.

Beschermd subbrandcompartiment

Dit wijzigingsbesluit introduceert in het Bouwbesluit 2012 het beschermd subbrandcompartiment en daarmee het onderscheid tussen een subbrandcompartiment en een beschermd subbrandcompartiment. Het subbrandcompartiment komt overeen met het rookcompartiment uit het Bouwbesluit 2003 en het beschermd subbrandcompartiment komt overeen met een subbrandcompartiment uit datzelfde besluit.

Een beschermd subbrandcompartiment biedt vergeleken met een gewoon subbrandcompartiment extra bescherming aan de daarin verblijvende personen door een zwaardere eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) van een scheidingsconstructie tussen het beschermde subbrandcompartiment en een aangrenzende ruimte in het brandcompartiment. Bij brand in een beschermd subbrandcompartiment zijn buiten dat compartiment gelegen vluchtroutes en andere ruimten langere tijd tegen brand en rook beschermd. De aanwezigheid van een beschermd subbrandcompartiment is van belang voor personen die slapen zoals hotelgasten, of personen die niet zelfstandig kunnen vluchten zoals zeer kleine kinderen, aan bedgebonden patiënten, of gedetineerden. In zo'n situatie is meer tijd nodig om iedereen bij een brand in veiligheid te brengen.

Logiesfunctie met 24-uurs bewaking

Aan het derde lid van artikel 1.1 is een nieuw begrip toegevoegd, logiesfunctie met 24-uurs bewaking. Met 24-uurs bewaking is constant een medewerker (functionaris) aanwezig die zich bij brand in het gebouw snel een beeld van de situatie kan vormen, de brandweer kan alarmeren en de ontruiming van het gebouw in gang kan zetten.

Onderdeel B

Artikel 1.10 is aangepast in verband met de gedeeltelijke inwerkingtreding van de verordening bouwproducten. Zie voor de begripsomschrijving van de verordening bouwproducten artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012. Met de wijziging van artikel 1.10 biedt dit besluit ook een grondslag om in de ministeriële regeling nadere voorschriften ten behoeve van de implementatie van deze verordening op te kunnen nemen.

Onderdeel C

Als gevolg van deze wijziging hoeft bij verbouw wat betreft hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012 niet het nieuwbouwniveau als uitgangspunt te worden genomen. In het *tweede* lid van artikel 1.12 is bepaald dat in dat geval moet worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Onderdelen D en E

Naar aanleiding van overleg met de Vereniging van Aannemers in de Sloop (VERAS), de Branchevereniging Breken en Sorteren (BRBS Recycling) en VNO-NCW en reacties van onder meer de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (vBWTN) en het Regionaal Overleg Asbest Utrecht (ROA Utrecht) zijn in de onderdelen D en E enkele wijzigingen van de artikelen 1.26 en 1.33 opgenomen teneinde de aansluiting van de sloopvoorschriften op de bestaande uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Overeenkomstig hetgeen eerder in de model-bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was opgenomen, zijn in het nieuwe *derde* lid van artikel 1.26 enkele soorten sloopwerkzaamheden van de sloopmeldingplicht uitgezonderd. Dat betreft het slopen van seizoensgebonden bouwwerken en het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. In het nieuwe *vierde* lid is een uitzondering op de sloopmeldingtermijn opgenomen voor die gevallen waarin het slopen naar het oordeel van het bevoegd gezag onverwijld moet plaatsvinden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een bouwwerk na een calamiteit direct moet worden gesloopt. In zo'n geval moet wel een sloopmelding te worden gedaan maar kan die melding op een door het bevoegd gezag te bepalen moment plaatsvinden. Overeenkomstig hetgeen daarover in de model-bouwverordening was opgenomen, is in het nieuwe *vijfde* lid (het oude derde lid) voor particulieren een uitzondering op de sloopmeldingtermijn toegevoegd voor het geval waarin beperkte hoeveelheden (maximaal 35 m²) asbesthoudende platen, vloertegels of vloerbedekking uit een woning of een daarbij behorend bijgebouw gaan worden verwijderd. Het gaat hier om veel voorkomende werkzaamheden met een verwaarloosbaar risico voor mens en milieu, waarvoor op grond van artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 geen asbestinventarisatierapport hoeft te worden opgesteld. In dergelijke gevallen moet de sloopmelding ten minste vijf werkdagen voor aanvang van die werkzaamheden worden gedaan in plaats van ten minste vier weken.

In het nieuwe *zesde* lid (het oude vierde lid) van artikel 1.26 is aangegeven welke gegevens en bescheiden bij een sloopmelding moeten worden aangeleverd. Het gaat hier om een uitputtende opsomming van aan te leveren informatie, met andere woorden, er mag niet meer door het bevoegd gezag worden gevraagd dan in het artikel is aangegeven. Welke informatie in een specifiek geval moet worden aangeleverd, hangt van de specifieke omstandigheden af. Indien er geen sprake zal zijn van geluidhinder, hoeft geen rapport van akoestisch onderzoek te worden aangeleverd. Bij twijfel of voldoende informatie is aangeleverd moet tijdig met het bevoegd gezag contact worden opgenomen.

Van een melding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 is namelijk alleen sprake wanneer alle relevante informatie is verstrekt.

In onderdeel g van het nieuwe zesde lid is verduidelijkt in welke gevallen bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden sprake is van zodanige trillinghinder dat een rapport van trillingonderzoek dient te worden aangeleverd. De daarbij gekozen grenswaarde is de zelfde als in artikel 8.5 van het Bouwbesluit 2012.

Op grond van de in onderdeel h van dat artikellid aangebrachte wijziging moet bij de sloopmelding ook de afvoerbepemming van de bij de sloopwerkzaamheden vrijkomende afvalstoffen worden aangegeven. In combinatie met het nieuwe vierde lid van artikel 1.33 (onderdeel E van dit besluit) levert dit het bevoegd gezag voldoende informatie op voor het toezicht op de afvoer van afvalstoffen (en een ketenbenadering op dat punt). Op grond van het nieuwe onderdeel j moeten bij de sloopmelding enkele specifieke gegevens worden aangeleverd indien bij het slopen steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse wordt gebroken (recyclinggranulaat). Voorts is in het tweede lid van artikel 1.33 verduidelijkt wanneer het bevoegd gezag uiterlijk over de beëindiging van de sloopwerkzaamheden in kennis dient te zijn gesteld, namelijk op de eerste werkdag na de dag van die beëindiging.

Onderdeel F

Tabel 2.91 is aangepast op basis van de wijzigingen in de onderdeel G.

Onderdeel G

Artikel 2.92 bevat de basiseisen omtrent de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten. Aan de drie leden die betrekking hebben op subbrandcompartimenten zijn nu vier leden toegevoegd met betrekking tot beschermde subbrandcompartimenten. Het *vierde* lid benadrukt dat een verblijfsgebied in een woonfunctie altijd in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen. In een reguliere woning zal de begrenzing van het beschermd subbrandcompartiment overeenkomen met de begrenzing van het brandcompartiment als bedoeld in artikel 2.83 van het Bouwbesluit 2012.

Het *vijfde* lid stelt dat een bedgebied, dat wil zeggen een gebied waar personen kunnen slapen of aan bed gebonden zijn, altijd in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen. Dit betekent dat voor een ruimte waar bedden worden gereinigd of opgeslagen, zoals bijvoorbeeld in zieken- of verpleeghuizen, of een operatieruimte, of een ruimte waar kan worden gerust, de eis voor een beschermd subbrandcompartiment niet geldt.

Het *zesde* lid stelt dat een cel in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen. Een cel kan uit meerdere ruimten bestaan.

Het *zevende* lid schrijft voor dat elk logiesverblijf, zoals een hotelkamer, in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen.

Onderdeel H

In artikel 2.93 van het Bouwbesluit 2012 wordt het begrip subbrandcompartiment telkens vervangen door beschermd subbrandcompartiment. Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat het vereiste beschermingsniveau van vluchtroutes, en het antwoord op de vraag of er een tweede vluchtroute nodig in grote lijnen het zelfde is als voor de invoering van het Bouwbesluit 2012. Met de wijziging in onderdeel H is een onbedoelde verzwaring van het niveau van eisen gecorrigeerd.

Het nieuwe *zevende* lid maakt expliciet dat elk logiesverblijf, zoals een hotelkamer, behalve een afzonderlijk subbrandcompartiment ook een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is. Dit biedt de hoogst mogelijke bescherming als er brand uitbreekt in een ander beschermd subbrandcompartiment nabij dat logiesverblijf. In een groepsaccommodatie,

zoals bij een kampeerboerderij, mogen de verschillende ruimten voor een enkele groep gasten samen in één beschermd subbrandcompartiment liggen. Deze verschillende ruimten zijn dan samen één logiesverblijf.

Onderdeel I

In het *tweede* lid van artikel 2.94 is het begrip subbrandcompartiment vervangen door beschermd subbrandcompartiment (zie ook de toelichting op onderdeel H). Bij het *eerste* lid is dat niet nodig, daar het daarin bedoelde subbrandcompartiment vergelijkbaar is met het rookcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 2003 en dus niet de nadere bescherming van een beschermd subbrandcompartiment behoeft.

Onderdelen J t/m M

Zie de aanpassingen in de onderdelen G t/m I.

Onderdeel N

Tabel 2.101 is aangepast op basis van de wijzigingen in de onderdelen O tot en met Q.

Onderdeel O

Aan artikel 2.102 is om onbedoelde effecten weg te nemen een *twaalfde* lid toegevoegd dat vergelijkbaar is met artikel 2.147 van het Bouwbesluit 2003. Dit twaalfde lid is gericht op het vanuit het beschermd subbrandcompartiment kunnen bereiken van een veilige plaats (zie ook de toelichting op de artikelen 2.101 en 2.102 van het Bouwbesluit 2012).

Onderdeel P

Het vervangen van brandcompartiment door subbrandcompartiment in het eerste lid van artikel 2.104 doet recht aan het feit dat niet de uitgang van het brandcompartiment maar de uitgang van het subbrandcompartiment bepalend is voor het beschermingsniveau van het deel van de vluchtroute dat bij die uitgang begint. Daarbij wordt opgemerkt dat indien de vluchtroute na het verlaten van het subbrandcompartiment een extra beschermde vluchtroute moet zijn, de uitgang van het subbrandcompartiment tevens de uitgang van het brandcompartiment moet zijn waarin dat subbrandcompartiment ligt. Een extra beschermde vluchtroute mag op grond van artikel 2.82, vierde lid, van het Bouwbesluit 2012 ten slotte niet in een brandcompartiment liggen.

Onderdeel Q

Aan artikel 2.107, vierde lid is een zin toegevoegd, waarin wordt aangegeven dat de permanente vuurlast van 3500 MJ niet geldt voor een portieksituatie als bedoeld in artikel 2.104, vierde lid. Daarmee is de uitzondering voor portieken die ten onrechte in het Bouwbesluit 2012 was vervallen opnieuw opgenomen.

Onderdeel R

Tabel 2.111 is aangepast op basis van de wijziging in onderdeel S.

Onderdeel S

Het *vijfde* lid van artikel 2.112 is vervallen. Dit lid is overbodig geworden nu een onderscheid wordt gemaakt tussen een subbrandcompartiment en een

beschermd subbrandcompartiment. Voor de betreffende gebruiksfuncties geldt op basis van de aangepaste tabel nu het vierde lid.

In het *zesde* lid (was het zevende lid) is het aantal personen waarbij ten minste twee uitgangen nodig zijn, gewijzigd van 150 naar 225. Dit betekent dus dat de eis minder zwaar is geworden en qua niveau te vergelijken is met het niveau uit het Bouwbesluit 2003.

Onderdelen T t/m V

Bij de onderdelen T tot en met V zijn de grenswaarden in de artikelen 2.113 tot en met 2.115 aangepast. Zij zijn hiermee teruggebracht tot een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van de vergelijkbare voorschriften van het Bouwbesluit 2003.

Onderdeel X

Aan de voorschriften voor plasbrandaandachtsgebieden is een verbouwartikel 2.133a toegevoegd. Dit artikel zorgt er voor dat bij gedeeltelijke verbouw het reeds verkregen niveau van toepassing is in plaats van de nieuwbouwvoorschriften.

Onderdeel Y

Met de toevoeging van ‘of een warmwatertoestel met open verbranding’ in artikel 3.58 wordt voorkomen dat bij een warmwatertoestel met open verbranding, naast de in afdeling 3.6 van het Bouwbesluit 2012 bedoelde ventilatievoorziening ook voorzieningen voor toevoer voor verbrandingslucht en afvoer van rookgas nodig zijn.

Onderdeel Z

In tabel 4.21 is de aansturing van artikel 4.25, tweede lid, voor de woonfunctie voor zorg vervallen. Er wordt derhalve op gewezen dat de toelichting op artikel 4.25, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 op dit punt onjuist is. Het in die toelichting gestelde geldt niet voor de woonfunctie voor zorg.

Onderdeel AA

Artikel 4.31, tweede lid, is vereenvoudigd. Of een gemeenschappelijke bergruimte mogelijk is wordt bepaald aan de hand van de gebruiksoppervlakte in plaats van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied. Voordeel van het hanteren van de gebruiksoppervlakte is dat die eenduidig te bepalen is (NEN 2580). Een gebruiksoppervlakte van 50 m² komt in de praktijk ongeveer overeen met een vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van 40 m².

Onderdeel BB

Het voorschrift van artikel 5.9 (duurzaam bouwen) is nog niet geschikt voor toepassing bij verbouw. Om die reden is na artikel 5.9 een verbouwartikel toegevoegd. Dit artikel (5.10 Verbouw) geeft een afwijking van het uitgangspunt dat bij verbouw aan de nieuwbouwvoorschriften moet worden voldaan. Zie ook de toelichting op artikel 1.12 van het Bouwbesluit 2012.

Onderdeel CC

Tabel 6.19 is aangepast op basis van de wijzigingen in onderdeel DD.

Onderdelen DD en EE

Met het schrappen van artikel 6.20, zesde lid, van het Bouwbesluit 2012 is de verplichting tot het hebben van een productcertificaat voor een brandmeldinstallatie vervallen. De verplichting tot het hebben van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV- inspectieschema Brandmeldinstallaties - vóór de ingebruikname van die installatie – blijft in stand. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid kan worden volstaan met een geldig inspectiecertificaat. Onnodige administratieve lasten worden hiermee voorkomen. In verband met het schrappen van artikel 6.20, zesde lid, zijn in onderdeel EE de verwijzingen in artikel 6.23 aangepast.

Onderdeel FF

Artikel 6.25, derde lid, is aangepast in het verlengde van het gewijzigde aantal personen dat in de bestaande bouw van een beschermde ruimte gebruik mag maken. Bij onderdeel FF zijn de grenswaarden in artikel 6.25, derde lid aangepast. Er is een onderscheid aangebracht tussen het niveau van eisen bij nieuwbouw en bij bestaande bouw. Het niveau van eisen is hiermee voor bestaande bouw teruggebracht tot een niveau dat vergelijkbaar is met het vergelijkbare voorschrift van het Bouwbesluit 2003. *Onderdeel GG*
Tabel 6.27 is aangepast op basis van de wijzigingen in de onderdelen HH en II.

Onderdeel HH

Aan het eerste lid van artikel 6.30 is een volzin toegevoegd die stelt dat een bluswatervoorziening is niet nodig is indien dit naar oordeel van het bevoegd gezag gezien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk niet nodig is. De verzwaring van eisen is hiermee ongedaan gemaakt.

Onderdeel II

Met de wijziging van artikel 6.32 wordt de verplichting tot het hebben van een productcertificaat voor een automatische brandblusinstallatie geschrapt. Zie ook de toelichting op de onderdelen DD en EE EE.

Onderdeel JJ

In tabel 7.1 is de aansturing van artikel 7.4, vijfde en zesde lid, aangepast zodat de eisen met betrekking tot aankleding niet van toepassing zijn op de aankleding binnen een woning of een vakantiehuisje.

Onderdeel KK

In tabel 7.11 is het onderscheid tussen een woonfuncties voor zorg met een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m² en andere woonfuncties voor zorg vervallen.

Onderdelen LL en MM

In het tweede lid van artikel 7.17 vervalt ‘en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften’. Dit onderdeel van het aansturingsartikel van afdeling 7.3 is overbodig nu de delegatiegrondslag in het derde lid van artikel 7.19 vervalt. Omdat er nu een bepalingmethode beschikbaar is, is het niet meer nodig hiervoor nadere voorschriften bij ministeriële regeling te kunnen geven.

In het *tweede* lid van artikel 7.19 is als bepalingsmethode voor de concentratie formaldehyde in voor personen toegankelijke ruimten NEN-EN-ISO 16000-2 aangewezen. De norm kan worden gebruikt voor de controle op de naleving van de door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vastgestelde waarde. Deze meetmethode omvat een korte termijn monitoring van minder dan 1 uur en gaat uit van een multicomponent meettechniek voor formaldehyde volgens hogedruk vloeistof chromatografie (HPLC = High Performance Liquid Chromatography).

Onderdelen Nn en PP

In het *tweede* lid van artikel 8.1 vervalt 'en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften'. Dit onderdeel van het aansturingsartikel van afdeling 8.1 is overbodig nu de delegatiegrondslag in het *derde* lid van artikel 8.5 vervalt. De in het derde lid geboden mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere voorschriften te stellen over de bepalingsmethode in het eerste lid is niet nodig omdat het eerste lid in samenhang met de toelichting voldoende informatie bieden.

Onderdeel OO

In het *eerste* lid van artikel 8.4 is "in een verblijfsruimte" vervangen door "op de gevel". Met deze wijziging wordt er een onjuistheid gecorrigeerd en is het voorschrift weer in overeenstemming met de Circulaire bouwlawaai 2010.

Onderdeel QQ

In artikel 8.6 is "sloopterrein" vervangen door "bouw- of sloopterrein". Hiermee is een kennelijke onjuistheid gecorrigeerd.

Onderdeel RR

In artikel 9.2 (specifiek overgangsrecht) van het Bouwbesluit 2012 zijn het eerste en zesde lid (vijfde lid oud) gewijzigd en is een nieuw tweede lid ingevoegd.

Op grond van het *eerste* lid mogen enkele voorschriften van dit besluitbuiten toepassing blijven wanneer op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de eerder verleende gebruiksvergunning of de eerder gedane gebruiksmelding met betrekking tot het maximaal toelaatbaar aantal personen in een bouwwerk of een ruimte daarvan en de doorstroomcapaciteit van vluchtroutes. Met dit sterk vereenvoudigde voorschrift wordt voorkomen dat de in dit lid genoemde artikelen nadelige gevolgen hebben voor die gevallen die voor het tijdstip van in werking treden van dit besluit wel voldeden aan de op dat moment geldende voorschriften. De relevante voorschriften van dit besluit hebben alleen betrekking op nieuwe gevallen en op gevallen waarin het bestaande gebruik van een bouwwerk na de inwerkingtreding van dit besluit wijzigt op voor het voorschrift in kwestie relevante zaken.

Een functiewijziging of verbouwing hoeft dus niet direct te leiden tot wijziging van het aantal personen dat is toegelaten op een vluchtroute. Maar indien het aantal personen dat na een functiewijziging gebruik maakt van het bouwwerk groter is dan voorheen was toegestaan dan wordt niet meer voldaan aan de uitzondering van het eerste lid en moet aan de desbetreffende voorschriften van dit besluit worden voldaan. Dit geldt ook als de ruimte

waardoor een vluchtroute voert zodanig wordt verbouwd dat de brandveiligheid of vluchtcapaciteit af genomen.

Het nieuwe *tweede* lid betreft het buiten toepassing laten van enkele voorschriften van dit besluit in gevallen dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 of het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken met betrekking tot noodverlichting. Indien en voor zover de noodverlichting blijft voldoen aan de artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 behoeft geen rekening te worden gehouden met artikel 6.3 van dit besluit. Dat artikel is derhalve alleen van toepassing op nieuwe situaties, verbouwingen die invloed hebben op de noodzakelijke verlichtingsbronnen en op gevallen waarin het bestaande gebruik van een bouwwerk na de inwerkingtreding van dit besluit wijzigt. In die situatie is namelijk niet meer voldaan aan de uitzondering van dit tweede lid en is artikel 6.3 onverkort van toepassing.

In het *zesde* lid (nieuw) is de overgangstermijn van 2014 verruimd naar 2015. Dit betekent dat de oude documenten een jaar langer mogen worden afgegeven, zodat het bestaan van het duale stelsel met een jaar is verlengd. Tevens zijn de verwijzingen naar artikel 6.20 en 6.32 aangepast aan de wijzigingen in die artikelen (zie onderdelen DD en II).

Onderdeel SS

De tabel van bijlage 1 is op enkele onderdelen aangepast. Op grond van de gewijzigde tabel worden geen eisen worden gesteld aan een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw. Verder heeft een in een logiesgebouw gelegen logiesfuncties zonder 24 uursbewaking nu uitsluitend doormelding nodig indien een vloer van een verblijfsgebied van die gebruiksfunctie hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau, ongeacht de gebruiksoppervlakte van de logiesfunctie.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het onderhavige besluit. De inwerkingtreding is gelijktijdig met het Bouwbesluit 2012, naar verwachting op 1 januari 2012. Hiermee is rekening gehouden met het systeem van de vaste verandermomenten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner