

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE



**Directie Analyse
Programmering en
Signalering**

Beleidsondersteuning

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
2013-0000126480

Datum 14 oktober 2013

Betreft Motie van het lid Jansen; Kamerstuk 26956 nr 135

Bij motie van het lid Jansen (SP), ingediend 5 juli 2012, is de regering verzocht de Kamer te informeren over de status van de 100 resterende gebouwen met spuitasbest uit de TNO-lijst en –voor zover deze gebouwen nog niet gesaneerd zijn- toezicht te houden op de naleving van de tweejaarlijkse monitoringsverplichting.

Bij deze treft u aan de resultaten van het gevraagde onderzoek.

Van de lijst van 100 gebouwen die volgens de inspectie in 1997 nog mogelijk spuitasbest bevatten blijkt na uitvoering van het onderzoek dat:

- 69 gebouwen spuitasbestvrij/gesloopt/nieuwbouw zijn;
- 24 gebouwen (mogelijk) wel spuitasbest bevatten. Bij 12 van deze gebouwen gaat het om spuitasbest, dat mogelijk nog (volledig afgeschermd) aanwezig is in de gebouwconstructie. De andere 12 gebouwen zijn gesaneerd en hierbij is de achtergebleven asbest volledig afgeschermd, waardoor voor alle 24 gebouwen geen actuele blootstellingsmeting vereist is;
- 7 gebouwen onvolledig afgeschermd spuitasbest bevatten. De grenswaarde voor asbeststof van 0,01 vezel/cm³ werd in geen van de gebouwen overschreden.

Voor een drietal gebouwen bleek een actuele blootstellingsmeting niet voorhanden. De Inspectie SZW heeft om de vereiste en actuele gegevens te verkrijgen in die gevallen handhavend opgetreden. Uit de daarna verkregen gegevens bleek dat in de betreffende gebouwen de grenswaarde niet is overschreden. De Inspectie SZW heeft de betrokken werkgevers geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van asbest, inclusief de verplichting te beschikken over een actuele blootstellingsbeoordeling.

De Inspectie SZW heeft de blootstellingsmeting getoetst aan de vigerende grenswaarde voor asbest. Zoals bekend is, heeft de Gezondheidsraad geadviseerd de huidige grenswaarde aan te scherpen. Deze aanscherping is momenteel in voorbereiding. Ik zal u hier te zijner tijd nader over informeren.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher