



> Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht

B.V. De Meteor
t.a.v. de directie
Postbus 2
6990 AA RHEDEN



Directie Arbo

Kantoor Utrecht
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
Postbus 820
3500 AV Utrecht
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Afd. Inspectieondersteuning

T +31 (0)70 10 2 E

Onze referentie

A1190/43/04

Datum 30 september 2014
Betreft Waarschuwing Arbo

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer ^{10.2.E} en mevrouw ^{10.2.E}, beiden arbeidsinspecteur, een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats:

B.V. De Meteor
Schaarweg 4
Rheden.

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer ^{10.2.E}, hoofd kwaliteit en ontwikkeling en de heer ^{10.2.E} die meeliep namens de OR.

Deze inspectie vond plaats in het kader van het project "Bouwmaterialenindustrie 2014". Daarmee wil de Inspectie SZW de naleving van wet- en regelgeving door middel van toezicht en handhaving bevorderen.

Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder staan per onderwerp de bevindingen en eventuele gevolgen. Tijdens de inspectie hebben wij een overwegend positieve indruk gekregen van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf.

Arbeidsmiddelen

De volgende overtreding is geconstateerd:

1. Bij u in het bedrijf waren 2 stuks schrankladers van het fabricaat 'bobcat' aangetroffen. Deze worden zowel binnen in de hal als in het laadruim van het schip gebruikt door eigen personeel. Deze schrankladers waren niet voorzien van een roetfilter. De schrankladers stoten het kankerverwekkende dieselmotorenemissie uit (DME). Hierdoor ontstaat ernstig gevaar voor de gezondheid van de werknemers. U heeft derhalve geen gebruik gemaakt van adequate arbeidsmiddelen om inademing van DME tegen te gaan.

Dit is een overtreding van artikel 4.1c, 1e lid onder b van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de Inspectie SZW kunt u vinden op: www.inspectieszw.nl.

Er is door de Inspectie SZW voor uw branche een brochure gemaakt. U kunt deze brochure inzien op: www.inspectieszw.nl.

Directie Arbo

Wat u moet doen:

U moet er voor zorgen dat de overtreding zo snel mogelijk wordt opgeheven maar uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na de hiervoor genoemde inspectiedatum zijn opgeheven.

Datum

30 september 2014

Onze referentie

A1190/43/04

De Inspectie SZW zal uw bedrijf, na de gegeven termijn, opnieuw inspecteren op onderwerpen waarop u op 18 september 2014 in overtreding was. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtreding als bedoeld in artikel 8.29c van de Arbeidsomstandighedenregeling aangetroffen, dan wordt hiervoor een boeterapport opgemaakt.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Hoogachtend,
Inspectie SZW

10.2.E

Arbeidsinspecteur



> Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht

B.V. De Meteor
t.a.v. de directie
Postbus 2
6990 AA RHEDEN



Directie Arbo

Kantoor Utrecht
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
Postbus 820
3500 AV Utrecht
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T 070 10.2.E

Onze referentie

A1268/2/01

Datum 20 november 2015
Betreft Herinspectiebezoek

Geachte heer/mevrouw,

Op 18 november 2015 heb ik, ^{10.2.E}, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een herinspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats:

B.V. De Meteor
Schaarweg 4
6991 GV RHEDEN

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer ^{10.2.E}, de heer ^{10.2.E} en de heer ^{10.2.E}.

Deze herinspectie vond plaats in het kader van het project 'Herinspectie BMI'. U werd bezocht aangezien in uw bedrijf in het (recente) verleden eerder een of meerdere overtredingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet werden geconstateerd. Door herinspecties te verrichten wil de Inspectie SZW de structurele naleving van wet- en regelgeving bevorderen.

Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder staan per onderwerp de bevindingen en eventuele gevolgen.

Arbobeleid

Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtreding geconstateerd op de geïnspecteerde punten.

Machine veiligheid

Ik heb met betrekking tot dit onderwerp en gekeken naar de punten uit de waarschuwingsbrief A1190/43/08 van 5 november 2014 geen overtredingen geconstateerd.

Inrichting Arbeidsplaats

De volgende overtreding is geconstateerd:

1. In de werkplaats van hal K bevond zich een werkplaats van de TD. De vloer van deze werkplaats was niet opgeruimd. Er lagen materialen en arbeidsmiddelen voorzien van snoeren kriskras door elkaar waardoor val- en struikelgevaar aanwezig was voor de aanwezige werknemers.

Dit is een overtreding van artikel 3.2, 1e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt.

Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia

De volgende overtreding is geconstateerd:

2. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat in hal Q aan het einde van de werkshift arbeidsmiddelen werden schoongemaakt door uw eigen werknemers waarbij betonresten en kwartsstof moesten worden opgeruimd. Hierbij werd gebruik gemaakt van stoffers, bezems en trekkers. Een aantal werknemers droeg daarbij geen stofmaskers. Het gebruik van stoffers en bezems en het niet dragen van stofmaskers zorgt ervoor dat werknemers worden blootgesteld aan het kankerverwekkende respirabel kwartsstof. Tijdens het uithakken dient ten alle tijden een stofmasker te worden gedragen dat voorkomt dat de werknemers worden blootgesteld aan respirabel kwartsstof. Het verwijderen van grote stukken beton op de vloer mag alleen met gebruikmaking van trekkers. Al het overige op de vloer en op de arbeidsmiddelen aanwezige kwartsstof mag alleen worden verwijderd door gebruikmaking van daartoe geschikte stofzuiginstallaties om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan respirabel kwartsstof.

Dit is een overtreding van artikel 4.1c, 1e lid onder b van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt.

Wat u moet doen:

U moet er voor zorgen dat de overtredingen genoemd onder 1 en 2 zo snel mogelijk zijn opgeheven.

Na bovengenoemde inspectiedatum is de termijn voor:

de overtreding genoemd onder 2 uiterlijk 3 maanden;

de overtreding genoemd onder 1 uiterlijk 1 week.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtredingen.

De Inspectie SZW zal uw bedrijf, na de gegeven termijn, opnieuw inspecteren op de onderwerpen waarop u op 18 november 2015 in overtreding was. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder "Toezicht en handhaving" ook lezen wat 'soortgelijke overtredingen' zijn en, indien aanwezig, vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij 'Soort publicatie' met de keuze 'Arbobrochures' een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in de aanhef vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
Inspectie SZW

10.2.E

Directie Arbo

Datum

20 november 2015

Onze referentie

A1268/2/01

Arbeidsinspecteur



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

B.V. De Meteor
t.a.v. De heer ^{10.2.E}
Postbus 2
6990 AA RHEDEN



Directie Arbo

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Medewerker afd.
Inspectieondersteuning

T 070 ^{10.2.E}

Onze referentie

A1363/65/01

Datum 16 december 2016
Betreft Inspectiebezoek

Geachte heer ^{10.2.E}

Op 13 december 2016 heb ik, ^{10.2.E}, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats:

B.V. De Meteor
Schaarweg 4
6991 GV Rheden

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer ^{10.2.E}, de heer ^{10.2.E}, de heer ^{10.2.E}, de heer ^{10.2.E} en de heer ^{10.2.E}.

Deze inspectie vond plaats in het kader van het project Niet nalevers aanpak. Daarmee wil de Inspectie SZW de naleving van wet- en regelgeving door middel van toezicht en handhaving bevorderen.

Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder staan de onderwerpen en de bevindingen.

Machine veiligheid

Ik heb geconstateerd dat met betrekking tot dit onderwerp verdergaande maatregelen door u zijn getroffen.

Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtredingen geconstateerd op de geïnspecteerde punten.

Gevaarlijke stoffen

Naar aanleiding van de inspectie heb ik van u het werkplek onderzoek en blootstellingbeoordeling DME/respirabel kwartsstof dat is uitgevoerd in 2016 ontvangen en beoordeeld.

Geconstateerd werd dat met betrekking tot respirabel kwartsstof bij geen enkele meting de grenswaarde van 0,075 mg/m³ werd overschreden. Wel lagen de metingen ruim boven 10% van de grenswaarden waardoor aanvullende maatregelen geëist worden. U heeft al een aantal aanvullende maatregelen in gang gezet en u heeft aangegeven dat er nog een aantal aanvullende maatregelen getroffen zullen worden om te trachten de metingen in de toekomst onder 10% van de grenswaarde te krijgen.

Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtredingen geconstateerd op de geïnspecteerde punten.

Bent u een zelfstandige zonder personeel of werkt u vaak met zelfstandigen zonder personeel? Dan is deze brochure voor u van belang, zie www.inspectieszw.nl/zzp.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Indien aanwezig, vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij 'Soort publicatie' met de keuze 'Arbobrochures' een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
Inspectie SZW

Arbeidsinspecteur

Directie Arbo

Datum

16 december 2016

Onze referentie

A1363/65/01