

Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000  
F 070-456 1111

**Ons kenmerk**

IENW/BSK-2020/92308

**Uw kenmerk**

2020Z08104

Datum 18 mei 2020  
Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Van Brenk  
(50PLUS) over beheersing van legionellarisico's bij  
opstart van bedrijven en instellingen na coronacrisis

Geachte voorzitter,

Op 7 mei 2020 ontving ik vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over de  
beheersing van legionellarisico's in verband met de opstart van bedrijven en  
instellingen na de coronacrisis. Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1

Op welke wijze wordt er tijdens én na de (bijna) sluiting van de op dit moment  
vele openbare gebouwen; bijvoorbeeld scholen, universiteiten en andere  
gebouwen aandacht besteed aan de noodzaak tot (extra) legionellamaatregelen,  
om te voorkomen dat bij heropening van gebouwen legionellabesmetting via  
waterleidingen optreedt?

Antwoord op vraag 1

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die op grond van de Drinkwaterwet  
toezicht houdt op legionellapreventie rond drinkwaterinstallaties bij de zogeheten  
prioritaire locaties, heeft eind maart via een bericht op hun site gewezen op dit  
risico. Begin mei heeft de ILT via de pers, brancheverenigingen en BRL 6010  
adviseurs de instellingen geïnformeerd over welke stappen genomen moeten  
worden wanneer instellingen/bedrijven, na de beperkende maatregelen, weer  
worden opgestart of weer terugkomen in een normale bedrijfsvoering<sup>1</sup>.  
Koepelorganisatie Vewin en de individuele drinkwaterbedrijven roepen sinds eind  
maart op om de leidingen regelmatig door te spoelen en communiceren actief over  
corona en legionella op hun site en via eigen social media kanalen.

Vraag 2

Kunt u aangeven welke afspraken hierover bestaan en welke  
communicatiemiddelen hiervoor worden ingezet?

Antwoord op vraag 2

Begin mei heeft ILT hierover brieven gestuurd naar de BRL 6010 adviseurs en  
branches (prioritaire instellingen) die hiervoor onder toezicht staan van de ILT. In  
de brief staat welke concrete stappen bedrijven moeten zetten om de  
drinkwaterinstallatie op een veilige manier op te starten, bijvoorbeeld om  
monsters te nemen voordat de voorziening wordt opgestart.

<sup>1</sup> Zie <https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionellabeheer-na-coronamaatregelen>

Locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen. Zij zijn verplicht aan legionellapreventie te doen waarop de ILT toezicht houdt. Prioritaire instellingen zijn o.a. inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan vijf slaappleaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens en truckstops, benzinstations, wegrestaurants en dergelijke met douchefaciliteiten.

Ook bedrijven en instellingen die niet onder dit specifieke toezicht vallen (niet-prioritaire instellingen), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten letten op legionellabeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeert deze groep met adviezen om de kans op legionella te verminderen. Op 7 mei zijn deze via social media op de diverse kanalen van het ministerie verspreid. Met name gemeenten hebben deze op grote schaal gedeeld via hun eigen kanalen. De drinkwaterbedrijven communiceren aan het einde van iedere zomervakantie over legionellarisico's en geven hun klanten instructie om de leidingen door te spoelen. Dat doen ze nu weer en toegezegd is om hier in de komende periode extra op in te zetten.

**Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat**

**Ons kenmerk**  
IENW/BSK-2020/89693

Vraag 3

Kunt u verzekeren dat er gecommuniceerd wordt met alle betreffende sectoren, zodat de kans dat mensen straks besmet worden door legionella nihil is?

Antwoord op vraag 3

Er is gecommuniceerd met alle betreffende sectoren, met zowel prioritaire als niet-prioritaire instellingen. Zie ook hierboven.

Vraag 4

Wordt er bij het versoepelen van de coronamaatregelen rekening gehouden met risico op legionellabesmetting, en bent u bereid dit als vast punt in de overwegingen mee te nemen?

Antwoord op vraag 4

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren en exploitanten van de locaties om het risico op legionellabesmetting te beheersen, juist ook op het moment dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Zoals uit de antwoorden op de vorige vragen blijkt, is hier inmiddels al veel over gecommuniceerd en zal die communicatie worden voortgezet.

Vraag 5

Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Antwoord op vraag 5

Ja.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga